CORBASCA

HURUIESTI

TATARASTI

HOMOCEA

STATIE ELECTRICA TATARASTI

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T10 T11

H3 H6 H8

DM2

CENTRALE ELECTRICE EOLIENE PROPUSE

DIRECTIA PREDOMINANTA A VANTULUI

DISTANTA FATA DE ALTE FERME EOLIENE
Rmax = 7 x Diam. Rotor + 3.15 = 1137.15m
Rmin = 4 x Diam. Rotor + 3.15 = 651.15m

DISTANTA FATA DE CLADIRI - 1000m
Ordin 119/2014 - Norme de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

DISTANTA FATA DE DR. COMUNALE
R = 79,35 + 3.15 = 82.5m

DISTANTA FATA DE DR. NAT. / LEA / PODURI
R = H(inaltime pilon + lungime pale) + 3.15 + 3 = 251.5m

LEGENDA (cf. Norma tehnica Anexa la Ord. nr. 239/2019, Anexa 3)

Caracteristici tehnice ale turbinei Vestas V162:
-diametru rotor = 162 m
-lungime pala = 79.35 m
-inaltime pilon =166 m
-diametru pilon = 6.3 m

CONSILIUL JUDETEAN BACĂU
ANEXA LA AVIZUL DE
OPORTUNITATE NR. 15/28.04.2022
ARHITECT ŞEF

L E G E N D Ă

- LIMITE
  - LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL UNITĂȚII TERITORIALE DE BAZĂ
  - LIMITA INTRAVILANULUI PROPUS
  - LIMITA TERITORIULUI JUDEȚEAN
- FOLOSINȚA TERENURILOR
  - TERENURI PENTRU CONSTRUCȚII ȘI AMENAJĂRI
  - TERENURI AGRICOLE
  - PĂDURI
  - APE
- ZONE CU RISCURI NATURALE
  - TERENURI INUNDABILE SAU CU EXCES DE UMIDITATE
  - TERENURI ALUNECĂRI
- CĂI DE COMUNICAȚIE
  - DRUM JUDEȚEAN (DJ)
  - DRUM COMUNAL (DC)
  - AUTOSTRADĂ
- ZONE DE PROTECȚIE
  - ZONA DE PROTECȚIE FAȚĂ DE OBIECTIVELE CU VALOARE DE PATRIMONIU
  - ZONA DE PROTECȚIE SANITARĂ (SURSELE DE APĂ, STAȚII DE TRATARE, ÎNMAGAZINĂRI, STAȚII DE EPURARE, APELE UZATE, PLATFORME DE DEPOZITARE DEȘEURI)
  - ZONA DE RESTRICȚII FAȚĂ DE CONSTRUCȚII ȘI CULOARE TEHNICE (CENTRALE ELECTRICE, LINII DE ÎNALTĂ TENSIUNE, REȚELE DE GAZE, TELECOMUNICAȚII)
- LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE
  - LINIE ELECTRICĂ AERIANĂ 400 KV
  - LINIE ELECTRICĂ AERIANĂ 220 KV
  - LINIE ELECTRICĂ AERIANĂ 110 KV
  - LINIE ELECTRICĂ 20 KV

* Limite
- LIMITA TEREN STUDIAT (S=161.5ha)
- LIMITA TEREN CE A GENERAT PUZ (S=2.65ha)
- LIMITA ACTUALA UAT -TATARASTI-
- LIMITA JUDET
- PARCELE CARE AU GENERAT PUZ pe care se vor amplasa turbine

* Circulatii
- DRUM JUDETEAN
- DRUM COMUNAL
- drumul de acces local la turbine la marginea lui se va amplasa linia electrica subterana

verificator expert	Nume	semnătura	cerința A1, A2	Beneficiar: S.C. UNION WIND S.R.L.	Proiect nr: U290904
S.C. RadNic Pro Design S.R.L. B-dul Republicii, nr. 20, Onești tel: 0743.121.899 J4/899/2020 CUI: 42648794				Titlu proiect: S.O. PUZ - CENTRALA ELECTRICA EOLIANA -BACAU-DE 130MW SI RACORD LA SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL 220/110KV	Faza: S.O. P.U.Z.
specificație	Nume	semnătura	SCARA 1:25.000	Amplasament: UAT TATARASTI, HURUIESTI, GHEDIANA, PINCESTI, CORBASCA, VULTURENI si DEALU MORII	PLANSA nr.
șef proiect	arh. A. Hoblea			PLAN DE SITUATIE CONCEPT PROPUS - TATARASTI	U-2.1
proiectat/relevat	arh. Iliopolos Nicus		DATA 03.2022		
desenat	arh. Iliopolos Nicus				